


材料清单

| 材料名称/型号规格 | 单位 | 数量 |
|----------------------------|----|-----|
| 动力电缆 ZC-YJV3×185+2×95 | 米 | 360 |
| 镀锌桥架 200*100mm | 米 | 9 |
| 电源箱ZJ-AP05 630A(出线端为铜排) | 个 | 1 |



系统图

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|--|--|--------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|------------|--|-----------------------------|--|----|--|
| 设计 Designer | 绘图 Drawing | 校对 Checked | 审核 Approved | 审定 exam | <div><div><div><div><div></div><div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div></div><div><div><div><div></div><div>PACIOUS SPIRIT</div><div>深圳市博大建设集团有限公司</div></div><div><div><div></div><div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div></div></div></div><div><div>图 号 编 号</div></div></div></div></div></div> | | | | | | | | | | 建设单位 Constructor | | 南方科技大学 | | 备注 Note | | 图名 Name of Drawing | | 日期 Date | | 设计阶段 Stage of the Design | | 装施 | |
| | | | | | 工程名称 Project Name | | 慧园一栋五层新增电缆工程 | | 所有尺寸以图纸标示为准,严禁在 图纸上度量尺寸,如有任何疑问,请与 设计师联系. | | 系统图/材料清单 | | 比例 Scale | | 见图 | | 工程编号 Project No. | | 图号 Drawing No. | | 张号 Page | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 专业 Profession | | 装饰 | | | | DS-02 | | | | | | | | | | | |