



体育照明平面布置图
1:200

隔墙图例			
样式	名称	参数	数量
⊗	LED投光灯 01	600W, 5000K, 45°, CRI≥80, IP66防护等级, 光通量70000LM, 采用科瑞或者OSRAM芯片, 设计寿命75000小时以上, 温度-40到50度, 光衰小于5%,	3套
○	LED投光灯 02	600W, 5000K, 23°, CRI≥80, IP66防护等级, 光通量70000LM, 采用科瑞或者OSRAM芯片, 设计寿命75000小时以上, 温度-40到50度, 光衰小于5%,	17套

以上灯具应含配件及相应线缆

设计 Designer	绘图 Drawing	校对 Checked	审核 Approved	审定 exam	<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>SPACIOUS SPIRIT</div><div>深圳</div><div>市</div><div>博</div><div>大</div><div>建</div><div>设</div><div>集</div><div>团</div><div>有</div><div>限</div><div>公</div><div>司</div></div></div><div><div><div>SHENZHEN BODA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD</div></div></div></div></div></div>										
					建设单位 Constructor	南方科技大学		备注 Note 所有尺寸以图纸标示为准, 严禁在 图纸上度量尺寸, 如有任何疑问, 请与 设计师联系。	图名 Name of Drawing 体育馆照明平面布置图	日期 Date 2018. 04		设计阶段 Stage of the Design		装施	
					工程名称 Project Name 体育馆专业照明工程					比例 Scale 见图	工程编号 Project No.		专业 Profession 装饰	图号 Drawing No. P-01	张号 Page